

Общество с ограниченной ответственностью
"Чистая вода плюс"

692943, Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Бабкина 10,
Тел.: (4236) 664-664, e-mail: info@jkhv.ru

ОГРН- 1072508000201 ИНН/КПП 2508077279/250801001


Исх. 32 ЧВс/25

«15» 09. 2025г

Начальнику УЗиЗ
Находкинского
городского округа
И.В.Солдаткиной

В ответ на исх. № 13.2-9-4469 от 03.09.2025г. поясняем следующее: возможная точка подключения объекта с видом разрешенного использования: строительная промышленность, расположенного на земельном участке площадью 7388 кв.м, с кадастровым номером 25:31:000000:8535, по адресу: Приморский край, г. Находка, мкр. «п. Врангель», в 125м на запад от ориентира, расположенного по адресу ул. Крайнева,4, существующие сети водоснабжения, проходящие ориентировочно на расстоянии 140м. на север от земельного участка с кадастровым номером 25:31:000000:10090

Директор



А.А.Бозин

Общество с ограниченной ответственностью
«Врангель Водосток»

692943, Россия, Приморский край, г.Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина,10
Тел.: (4236) 664-664, e-mail:info@jkhv.ru
ОГРН 1072508000234, ИНН/КПП 2508077261/250801001

Исх.№

350рВ/25

«15»

09.

2025 г.

Начальнику УЗиЗ
Находкинского городского округа
И.В.Солдаткиной

В ответ на исх. № 13.2-9-4469 от 03.09.2025г.

Сообщаем, возможная точка подключения к центральным сетям водоотведения объекта с видом разрешенного использования: строительная промышленность, расположенного на земельном участке площадью 7388 кв.м, с кадастровым номером 25:31:000000:8535, по адресу: Приморский край, г. Находка, мкр. «п. Врангель», в 125м на запад от ориентира, расположенного по адресу ул. Крайнева,4, существующий канализационный колодец установленный в районе очистных сооружений п. Первостроителей, по адресу: мкр. «пос.Врангель», ул. Крайнева,1.

Директор



М.В.Айвазян



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
Находкинский филиал

692906, Приморский край, г. Находка, Северный пр., 61 тел.65-70-20, ф. 63-50-36
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru, ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180, ОКПО 57835204

10.09.2025. № 12-1589

на № 29.12-76 от 03.09.2025

(5834-вх 03.09.2025)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства

ул. Школьная, 18, г. Находка,
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 7388 кв. м с кадастровым номером 25:31:000000:8535, расположенном в 125 метрах на запад от ориентира по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, микрорайон «поселок Врангель», ул. Крайнева, 4, с видом разрешенного использования: строительная промышленность (6.6); складские площадки (6.9.1), сообщая, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельниковская, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_vf@gazdn.ru, https://gazdn.ru/
ОКПО 03255462050002, ОГРН 1022701126317,
ИНН 2722010548, КПП 254345001

04.08.2025 № ПРВ-02-08/1620
на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугуй

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



Пер. № 0802/05/9093/25
от 09.12.2025

Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prim_esl@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

Администрации Находкинского
городского округа

Заместителю главы администрации

Д.М. Браташ

На 29.12-823 от 05.12.2025

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 05.12.2025 № 29.12-823 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, планируемого к размещению на следующих земельных участках:
25:31:010207:724, 25:31:010207:765, 25:31:010207:766, 25:31:050005:1894,
25:31:050005:1895, 25:31:050005:1896, 25:31:000000:8535, 25:31:050004:5089,
25:31:050005:1915, 25:31:040301:86, 25:31:010205:5191, 25:31:070003:10141,
25:31:070003:1481, 25:31:050004:5045, 25:31:050004:5046, 25:31:050005:1900,
25:31:050005:1901, сообщаем.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанным земельным участкам отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2025-2026 гг. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту b2cpf@dv.rt.ru.

Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом

Е.А. Попова

Кузнецова Е.В.
8 (423) 2208-500, доб. 56162



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ростелеком

Сертификат 76AD750118B23AB44C89E3B2BF2E94A4
Владелец Попова Евгения Анатольевна
Действителен с 30.10.2024 по 19.06.2039



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,

г. Находка, 692904

Тел./факс 8 (4236) 698201

E-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

03.10.2025 №41.5-06 - 1199

На №13.2-9-4468 от 03.09.2025

Начальнику управления
землепользования и
застройки администрации
Находкинского городского
округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

Рекомендации

**на отвод поверхностных стоков и благоустройство
территории земельного участка площадью 7388 м² с кадастровым
номером 25:31:000000:8535, расположенного в 125 м на запад от ориентира
по адресу: Приморский край, г. Находка, микрорайон «поселок Врангель»
ул. Крайнева, 4 с видом разрешенного использования: строительная
промышленность (6.6), строительная промышленность (6.9.1)**

1. Подъездную дорогу с мероприятиями водоотвода от дороги общего пользования предусмотреть и выполнить к осваиваемому земельному участку предусмотреть и выполнить в соответствии с генпланом данного района.

2. Параметры проектируемой дороги и тип покрытия предусмотреть с учетом функционального назначения осваиваемой территории.

3. Отвод поверхностных стоков с запрашиваемой территории предусмотреть в проектируемую дождевую канализацию участка застройки. Тип дождевой канализации определить проектным решением.

4. В связи с отсутствием в данном районе централизованной сети ливневой канализации, отвод поверхностных стоков с осваиваемой территории возможен со сбором при помощи внутренней системы водоотвода в накопительный резервуар с периодическим откачиванием по мере необходимости.

5. Степень очистки сбрасываемых вод должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

6. Благоустройство территории выполнить согласно проекту, учитывая функциональное назначение территории, предусмотрев твердое покрытие проездов и парковок по территории, освещение.

7. Проект в части организации заезда, отведения поверхностного стока предоставить на согласование в управление благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

8. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе (план благоустройства, схема организации рельефа и водоотвода).

9. После завершения строительства застройщик за счет собственных средств выполняет содержание подъездной дороги от дороги общего пользования, территории застройки и выполненной дождевой канализации.

10. При истечении срока действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков и благоустройство, параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

11. Срок действия рекомендаций 3 года.

Начальник управления



И.П. Сазонтова