



Муниципальное унитарное предприятие
«Находка-Водоканал» города Находки
(МУП «Находка-Водоканал»)
ул. Михайловская, д.103, г. Находка, 692902
Тел./факс (4236) 74 43 54/74 66 84
E-mail: secretar@nakhodka-vodokanal.ru
<http://www.nakhodka-vodokanal.ru>
ОКПО 31160418, ОГРН 1022500698934
ИНН/КПП 2508058565/250801001

Заместителю главы администрации НГО

Д. М. Браташ

14.07.2026 № 1919

В ответ на Ваш запрос от 10.07.2026г. о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства: для индивидуального жилищного строительства (2.1) на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010207:481, сообщаем следующее: что по данному адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, земельный участок 97, отсутствует возможность обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения.

В соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" МУП «Находка-Водоканал» **вынуждено отказать** в выдаче технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения.

Главный инженер

Л. Ю. Кривленко



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
Находкинский филиал

Северный пр., 61 г. Находка, Приморский край, 692906 тел.65-70-20,
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru ИНН 2536112729, ОКВЭД 35.30.14, ОКПО 57835204

15.08.2026 № 12-1388
на № б/н от 10.07.2026

(1.1-1520 10.07.2026)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения) ул. Школьная, 18, г. Находка,
объекта капитального строительства Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1668 кв. м с кадастровым номером 25:31:010207:481, расположенном по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Спортивная, земельный участок 97, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщаю, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Братан

ул. Малининская, д. 116, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_u@grpdv.ru, https://grpdv.ru/
ОКПО 03228462050002, ОГРН 1022701126317,
ИНН 2722010548, КПП 254305001

от 07.08.2025 № 1715 от 17.08.2025/КЮ

на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугун

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prm_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 1.31-4911 от 14.07.2026

Пер. № 0802/05/3641/26
от 15.07.2026

Администрации Находкинского
городского округа

Заместителю главы администрации

А.В. Шевченко

vitenko ai@nakhodka-city.ru

Уважаемый Антон Владимирович!

В ответ на Ваш запрос от 14.07.2026 № 1.31-4911 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, планируемого к размещению на земельном участке 25:31:010207:481, сообщаем.


Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанному земельному участку отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2026 г. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом

Е.А. Попова

Туркова Т.П.
8 (423) 2208-500, доб. 56161





АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,
г. Находка, 692904
Тел./факс 8 (4236) 698201
E-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

23.07.2026 №41.5-06-0903
На № 13.2-9-3357 от 10.07.2026

Начальнику управления
землепользования и
застройки администрации
Находкинского городского
округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

**Рекомендации
на отвод поверхностных стоков и благоустройство
территории земельного участка с кадастровым номером
25:31:010207:481 площадью 1668 м², расположенного по адресу:
Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской
округ, город Находка, ул. Спортивная, земельный участок 97 с видом
разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (2.1)**

1. Заезд на осваиваемую территорию от дороги общего пользования предусмотреть и выполнить в соответствии с транспортной схемой в составе документации по планировке и межеванию территории, ограниченной ул. Спортивная, руслом ручья и обходной магистралью в г. Находка, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении документации по планировке территории» (далее – Документация).
2. В месте примыкания проектируемого заезда к существующей дороге выполнить укладку водопропускной трубы диаметром не менее 500 мм.
3. С нагорной стороны проектируемого подъезда к участку застройки выполнить устройство водоотводного кювета, возможна укладка ж/бетонных лотков.
4. В месте заезда на участок застройки выполнить укладку водопропускной трубы диаметром не менее 400 мм, либо перекрыть лотки металлической решеткой на всю ширину заезда.
5. Предусмотреть мероприятия по укреплению откоса выемки и предотвращению подтопления с нагорной стороны земельного участка. Работы по укреплению откоса проводить строго в границах выделенного земельного участка.
6. Выполнить устройство транзитной водоотводной канавы вдоль границы земельного участка в соответствии со схемой водоотвода, предусмотренной Документацией.
7. Отвод поверхностных стоков с территории застройки предусмотреть путем создания уклонов площадки со сбором в выполненную дождевую канализацию между участком застройки и заездом.

8. Проект в части организации заезда и водоотвода согласовать с управлением благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

9. Предоставить в управление благоустройства согласованные проектные решения (схема благоустройства и организации водоотведения) для дальнейшего учета в работе.

10. После ввода в эксплуатацию застройщик за счет собственных средств выполняет текущее содержание территории застройки, дождевой канализации и заезда.

11. Срок действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков 3 года.

12. При истечении срока действия, параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

Начальник управления



И.П. Сазонтова